

1	Caldaia in acciaio pressurizzata: pot. nom. 360 kW, pot. foc. 400 kW	16	Riduttore di pressione	26	Elettrovalvola a riarmo manuale		
2	Separatore d'aria orizzontale: Ø 100	17	Valvola a scarico termico con reintegro incorporato qualificata e punzonata ANCC	27	Centralina di regolazione		
3	Valvola a sfera a passaggio totale		Ø 1" 1/4 M x 1" F. Portata di scarico 5000 lt/h. Pressione di scarico 0,32 Kg/cm2	28	Sonda esterna		
4	Valvola a sfera a passaggio totale per gas	18	Valvola miscelatrice con servomotore LANDIS & GYR	29	Vasi d'espansione a membrana: capacità 200 l/cad - press. 1,5 ate		
5	Valvola di ritegno	19	Pressostato di minima	30	Estintore 9 Kg a polvere, ABC 40		
6	Valvola di interc. combustibile, tarata I.S.P.E.S.L.	20	Valvola di sfogo aria	31	Valvola deviatrice manuale		
7	Valvole di sicurezza a membrana: tar. 3 ate Ø 1"	21	Elettropompa centrifuga per circuito anticondensa:				
8	Pozzetto di controllo I.S.P.E.S.L.		P. 9500 lt/h, H. 0,80 m.C.A., V. 380/3/50				
9	Manometro con rubinetto e ricciolo omologato I.S.P.E.S.L.	22	Elettropompa centrifuga per riscaldamento fabbricati:				
10	Termometro STORM scala 0-120° C, omologato I.S.P.E.S.L.		P. 14300 lt/h, H. 6,20 m.C.A., V. 380/3/50				
11	Giunto antivibrante	23	Elettropompa centrifuga per riserva:				
12	Regolatore per gas		P. 14300 lt/h, H. 6,20 m.C.A., V. 380/3/50				
13	Manometro 0-100 mmbar con rubinetto portamenometro gas con pulsante di apertura	24	Elettropompa centrifuga per riscaldamento fabbricati:				
14	Flussostato		P. 12800 lt/h, H. 6,50 m.C.A., V. 380/3/50				
15	Manometro	25	Gruppo di alimentazione automatica dell'impianto Ø 3/4"				

ALER
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164
Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it

COMUNE DI TREVIGLIO - via Dei Mulini - civ. 10-12-14-16-18-20
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - INVOLUCRO FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. FABBRICATI DI PROPRIETA' ALER

Contenuto della tavola:
PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA CENTRALE TERMICA

STATO DI FATTO

Committente:	Progettisti:	Timbro e Firma:
A.L.E.R. via Mazzini 32/a, Bergamo	ing. Massimo Ruotolo	

Finanziamento: -	Scala: -
C.U.P. : -	Data: Ottobre 2015
Cod. Inter, n°: 1403	Aggior.: Febbraio 2016

Collaboratori	Progettisti	RUP	Descrizione	Data	Tavola n°
geom. Pellegrini	ing. Ruotolo	-	PRELIMINARE	-	07A-R
			DEFINITIVO	Luglio 2014	
			ESECUTIVO	Ottobre 2015	

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto nè utilizzato senza autorizzazione.