

Quesito n. 9

RELATIVAMENTE AL PUNTO 4.2 DEI CRITERI MIGLIORATIVI DEI VETRI, SI RICHIEDE L'INTERPRETAZIONE DEI VALORI DA PARTE DI CODESTO ENTE. OVVERO, TRA UN VALORE (G) 63% E UN VALORE (G) 80%, QUALE RITIENE MIGLIORE PER LE ESIGENZE DELL'OPERA E TRA UN VALORE (T) 80% E UN VALORE (T) 90% QUALE RITIENE MIGLIORE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA.

Risposta

La commissione procederà a valutare dando priorità al parametro U_g che deve essere minore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$ che è quello più importante e di conseguenza valuterà il parametro G corrispondente. In ultimo si terrà conto del parametro Tau che dipende dai primi due.