

Lecco, 15.01.2019

AVVISO – RETTIFICA

Precisazione tecnica valida per tutti i lotti

E' stata rilevata una incongruenza tra gli articoli 67 e 68 dei C.S.A. e nell'E.P.U. agli artt. 8, la classe di sicurezza delle lastre di vetro dovrà essere 1(B)1 in base alla normativa UNI EN 126100. Pertanto la stratigrafia indicata all'art.67 del C.S.A.: 3+3.1 è da ritenersi modificata con 3+3.2.

Si invita comunque ad attenersi alla tabella delle prestazioni di cui all'art. 68 dei C.S.A.

Il Rup

Ing. Andrea Calveri