

Relazione Tecnica interventi urgenti

BERGAMO VIA LEONARDO DA VINCI 34

In data 24/12/2018 si è reso necessario intervenire con urgenza, in quanto durante il servizio di reperibilità ci è stato segnalato dall'inquilinato che l'intero edificio era senza acqua, recatomi sul posto ho constatato la necessità di dover porre in atto intervento urgente di riparazione della tubazione dell'acqua interrata.

Le operazioni di riparazione sono state le seguenti:

Scavo per intercettazione della tubazione e successivo reinterro della stessa.

Fornitura e posa giunto Dm 32

Ripristini delle pavimentazione in prefabbricati.

Bergamo Via Moroni 103 alloggio Comune Bergamo

A seguito di segnalazione di forte infiltrazione ai piani sottostanti da parte dell'inquilino Sig. Konate Salimatoual, siamo intervenuti in data 27/12/2018 per ripristinare la sigillatura della stessa con la muratura adiacente.

Martinengo Via A. Moro

A seguito di segnalazione da parte del Sig. Zarrilo Francesco in data 27/12/2018 al nostro ufficio Manutenzione di forte infiltrazione con percolazione d'acqua al piano sottostante, soprattutto in corrispondenza dell'impianto d'illuminazione del bagno, si è reso necessario intervenire con urgenza alla sostituzione delle tubazioni in essere sotto la vasca in quanto risultavano essere compromesse e della vasca da bagno.

Bergamo Via Codussi 16

A seguito segnalazione del 28/10/2018 da parte del Sig. Sergio Cassera dell'associazione Carcere e territorio pervenuta alla segreteria tecnica, ho verificato la necessità di dover far intervenire la ditta Edil-Nese in quanto era in essere una copiosa infiltrazione nell'alloggio da loro condotto derivante dallo scarico della vasca dell'alloggio soprastante condotti da Leye Oumou.

Gandellino Via Grabiasca 10

In data 04/01/2019 a seguito di forte vento che ha provocato lo spostamento di laterizi in copertura e di alcune lattonomie, si è reso necessario intervenire con massima urgenza al ripristino della copertura, intervento è stato attuato in data 07/01/2019.

Bergamo Via IV Novembre 76

A seguito di mail del 07/01/2019 della Sig. Piazzoli Monica, assegnataria del locale commerciale in Bergamo Via IV Novembre nella quale veniva richiesto un nostro intervento, in quanto il manutentore della caldaietta rilevava un mal funzionamento della stessa, da un primo sopralluogo abbiamo appurato che il condotto di evacuazione dei fumi di combustione era ostruito, dopo un primo tentativo di pulizia dello stesso abbiamo constatato che comunque non vi era una corretta evacuazione dei fumi di combustione, si è reso necessario predisporre l'installazione di due canne fumarie singole in acciaio a servizio delle due unità commerciali che usufruivano della medesima canna fumaria murata.

Ufficio Manutenzione e riattazione Alloggi

Geom. Michele Softe

