



Oggetto: R: URGENTE - quesito polizza tutela ambientale
Allegati: ELENCO-CONSISTENZE-IMPIANTI-SOLO-UOG SO.pdf
Priorità: Alta

Buongiorno, ho ricavato dall'elenco delle consistenze degli impianti affidati al terzo responsabile, i fabbricati della sola UOG di Sondrio, che allego.

Specifico che ove indicato il combustibile a gasolio è presente un serbatoio interrato, non abbiamo serbatoi fuori terra.

All'elenco vanno aggiunti i seguenti fabbricati che presentano serbatoi interrati di GPL:

Tresenda via Falk 2, un serbatoio interrato di GPL da 3mc;

Sondalo via Foscolo 6, due serbatoi interrati di GPL da 3mc e 5mc.

Per la UOG di Lecco confermo che non sono presenti serbatoi interrati/fuori terra.

A disposizione

Geom. Fabio Moraschinelli
Responsabile Ufficio MO e Riattazione LC e SO
Area Tecnica
U.O.G. di Sondrio

